Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

**Délégation départementale d'Eure-et-Loir** **Préfecture d'Eure-et-Loir**

Département Santé Environnement et Déterminants de Santé

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfet d'Eure-et-Loir

Affaire suivie par :
**SECTEUR A - DD28- 02-38-77-33-78**

## Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

**Destinataire(s)**
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE ST LUPERCE

**résultats à afficher en mairie**

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :**

## ST LUPERCE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | **00115948** | **Commune** | **SAINT-LUPERCE** |
| **Unité de gestion** | 0314 ST LUPERCE | **Prélevé le :** | **jeudi 07 juillet 2022 à 09h46** |
| **Installation** | UDI 001276 ST LUPERCE | **par :** | SS |
| **Point de surveillance** | S 0000002660 ANTENNE DE LOULAPPE | **Type visite :** | D1 |
| **Localisation exacte** | m Jacques, 6 rue de Courville | | |

| **Mesures de terrain** | Résultats | | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'eau | 21.0 | °C | | | | 25.00 |
| pH | 7,4 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| Chlore libre | 0.30 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0.32 | mg(Cl2)/L | | | | |

**Analyses laboratoire**

*Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901*

Type del'analyse : 28D1 Code SISE de l'analyse : 00121895 Référence laboratoire : LSE2207-28174

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Coloration | <5 | mg(Pt)/L | | | | 15,00 |
| Couleur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0.1 | NFU | | | | 2.00 |
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | | | |
| pH | 7.83 | unité pH | | | 6.50 | 9.00 |
| **MINERALISATION** | | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 443 | µS/cm | | | 200.00 | 1100.00 |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | | | 0,10 |
| Nitrates (en NO3) | 26 | mg/L | | 50.00 | | |

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00115948)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Chartres, le 1 août 2022

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
la référente de l'unité eaux potable et de loisirs

signé :

Anne TOURNIER BENEY